

Акт № 2025-КФ_ГН-1083
установки/ревизии дроссельного устройства
(гидравлической настройки)



Дата оформления: 09 . 07 . 2025 г.

Потребитель

Наименование:

Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Космос"

Юр. адрес:

610014, Кировская область, г.о. город Киров, г. Киров, ул. Пугачева, д. 18

Телефон:

Договор:

916192, 916192-ЦЗКФ

Объект

Наименование:

Нежилое, Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Космос", Киров г, Пугачева ул, 18
(Теплоустановка: 9161920014_ПУГАЧЕВА 18 ДК"КОСМОС" ВИД,РАЗРЫВ ГВС АКТ от 06.03.2024г)

Адрес:

610014, Кировская обл, Киров г, Пугачева ул, д. 18

Настоящий акт составлен представителем теплоснабжающей организации

(должность, Фамилия, И.О., № удостоверения)

в присутствии представителя потребителя

(должность, наименование организации представителя, Ф.И.О.)

о том, что 09 . 07 . 2025 проведена гидравлическая настройка оборудования Потребителя
(установка/ревизия дроссельного устройства)

Установлено дроссельное устройство:

№ п/п	№ теплового пункта	Вид тепловой нагрузки	Место установки, трубопровод	Тип дросселя	Диаметр дросселя, мм	№ пломбы	Статус пломбы	Дата установки пломбы
1	1	Отопление	Подающий трубопровод	Сопло Элеваторной установки №1	6,0	ТС-4Р	Проверена	13.08.2020

Ответственность за сохранность пломб возлагается на потребителя.

Подписи:

Сотрудник	Должность	Представитель	Подпись	Дата подписи
Печеницына Ю.Л.	Инженер, Акционерное общество "ЭнергосбыТ Плюс"	Теплоснабжающая организация		15.07.2025
Багаев А.М.	Ответственный, Муниципальное автономное учреждение "Дворец культуры "Космос"	Потребитель		15.07.25