

АКТ
проверки запорной арматуры

« 09 » 04 2025 г.

Потребитель: муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Космос»
(наименование организации)

Адрес объекта: г. Киров, ул. Пугачева, д. 18

Комиссия в составе:

1. Хлыбов С.А., заместитель директора
2. Кравчук В.Н., слесарь-сантехник
3. Багаев А.М., ответственный по эксплуатации тепловых установок
4. Шилиев А.А., слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

Провела проверку (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальников уплотнений.

	в наличии согласно проекту, работоспособна	не работоспособна	отсутствует
Запорная арматура	да		
Регулирующая арматура	да		

Заключение комиссии:

Запорная арматура для дальнейшей эксплуатации


+	пригодна
	не пригодна

Арматура постоянного регулирования для дальнейшей эксплуатации

+	пригодна
	не пригодна
	не предусмотрена проектом

Требование п. 11.5.3 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 № 2234, **выполнено**. Значение показателя наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя $K_{арм}$ определяется равным 1.

Подписи членов комиссии:



(подпись)


(Ф.И.О.)


(подпись)


(Ф.И.О.)


(подпись)


(Ф.И.О.)


(подпись)


(Ф.И.О.)